

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Täby Bygg & Badrum AB

Byggeramikrådets  
behörighetsnummer

201511050

Org.nummer 559016-5501

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Sköldvägen 6

Beställare Ola fredung

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-08-10

till 2023-08-28

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

## Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Två badrum

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Dennis Salminen

Våtrumsansvarig arbetsledare Emil Rapp

Ort och datum Täby 2023-10-20

Signerat via BankID av EMIL RAPP

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

